

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO – ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na: „Zakup, dostawa, wymiana oraz utylizacja starych pakietów akumulatorów do oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego przy ulicy Podole 60 w Krakowie”.

Numer postępowania: DAiI 08/02/2022

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. , ul. Podole 60, 30-394 Kraków, jako Zamawiający, informuje, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1. Jak wynika z informacji od producenta akumulatorów ujętych w zapytaniu - poz. 6 obejmująca 7 sztuk akumulatorów typu: Ni-MH 4,8V 4,2 Ah SC 1x4 nie jest możliwa do zakupienia, bo od dawna ten typ nie jest produkowany i został wycofany ze sprzedaży. W związku z tym proszę o wprowadzenie zmiany i wyłączenie wymiany tych 7 sztuk akumulatorów, bo nie ma dostępnych akumulatorów zamiennych na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 6 w pkt 3. zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia” o następującej treści:

„6.Oświetlenie awaryjne- oprawa jednostronna MONITOR1 IP65 9 (nr.prod.8670310N) firmy ES-SYSTEM. Pakiet akumulatorów zastosowany w tym rodzaju lamp to Ni-MH o napięciu 4,8V i pojemności 4,0Ah. Rozmiar zastosowanych akumulatorów to SC, a ułożenie to jedna laska 1x4. Oprawy tych lamp są zainstalowane na zewnątrz budynku na poziomie 0. Jest ich w sumie 7 szt.”

Pytanie nr 2. Termin wykonania zadania został określony na 30 dni. Jak wynika z informacji od producenta i innych dystrybutorów akumulatory dostępne są na zamówienie i czas oczekiwania wynosi 6-7 tygodni. Proszę wobec tego o wydłużenie terminu realizacji na 90 dni, bo wykonanie tego zadania w terminie 30 dni jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Termin wykonania zamówienia został określony w pkt 5 zapytania ofertowego do dnia 31.05.2022 r. i w ocenie Zamawiającego jest odpowiedni do realizacji zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego poprzez nadanie nowego brzmienia par. 2 ust. 1 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

„1.Umowa zostanie wykonana w terminie do dnia 31 maja 2022 r.”

W związku z modyfikacją treści zapytania ofertowego, Zamawiający postanawia dokonać zmiany terminu składania ofert poprzez modyfikację pkt. 11 zapytania ofertowego i nadania mu nowego brzmienia:

„11.Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać w formie skanu oferty lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres: zamowienia@sse.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25/03/2022 roku, godzina 10.00.”

Pozostałe postanowienia treści zapytania ofertowego pozostają bez zmian.