



	PROJEKTOWANA OPRAWA 60x60 LED, min. 4400lm, 4000K, DALI, UGR<19		ISTNIEJĄCA OPRAWA 4x14W DO DEMONTAŻU		ISTNIEJĄCY KLIMATKONWEKTOR SUFTTOWY
	PROJEKTOWANA OPRAWA 60x60 DWUFUNKCYJNA LED, min. 4400lm, 4000K, DALI, UGR<19 MODUŁ AWARYJNY ZINTEGROWANY Z OPRAWĄ AT, CZAS PRACY AWARYJNEJ 1h, 700lm		ISTNIEJĄCA CZUJKA POŻAROWA		ISTNIEJĄCA KASETA WENTYLACYJNA
<input type="radio"/>	ISTNIEJĄCA OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA		ISTNIEJĄCY WSKAŹNIK ZADZIKANIA CZUJKI PPOŻ		ISTNIEJĄCA OPRAWA KIERUNKOWA

UWAGI:

1. OPRAWY PODŁĄCZAĆ DO ISTNIEJĄCU INSTALACJI ZASILANIA OPRAW.
2. BRAKUJĄCE ODCINKI OKABLOWANIA NALEŻY UZUPETNIĆ.
3. PO WYMIANIE OPRAWY NALEŻY SKONFIGUROWAĆ W SYSTEMIE DALI.

UWAGI:

1. OPRAWY PODŁĄCZAĆ DO ISTNIEJĄCU INSTALACJI ZASILANIA OPRAW.
2. BRAKUJĄCE ODCINKI OKABLOWANIA NALEŻY UZUPETNIĆ.
3. PO WYMIANIE OPRAWY NALEŻY SKONFIGUROWAĆ W SYSTEMIE DALI.

TYTUŁ:	WYMIANA OŚWIETLENIA W POMIESZCZENIU NR 82 KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	PROJEKTOWAŁ:	MARIUSZ LEWINOWSKI Upr. MAP/0061/PWOE/10	<i>Lewinowski</i>	ETA-P:	NR. PROJEKTU:	WP/01/11/2022	
LOKALIZACJA:	UL. ŻYCZKOWSKIEGO 14 31-503 KRAKÓW	SPRAWDZIŁ:			TYTUŁ RYSUNKU:	LOKALIZACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH		
INWESTOR:	KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. PODOLE 60, 30-394 KRAKÓW	OPRACOWAŁ:			DATA:	11.2022	FORMAT:	A4
					SKALA:	-	NR. RYSU:	E-02